



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)

Орликов пер., д. 3, стр. 1, г. Москва, 107139

тел. (495) 133-01-57, 133-01-58

E-mail: info@faufcc.ru <http://www.faufcc.ru>

Адрес для почтовых отправлений:

107139, г. Москва, а/я 7

Генеральному директору
ООО «Новый Дом»

М.Е.Гец

e-mail: Gets.Mikhail@knauf.ru

15 ДЕК 2017 № 3436/об
На № А-1/11 от 23.11.2017

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») рассмотрело Ваш запрос о необходимости получения технического свидетельства на систему модульного строительства и сообщает следующее.

Указанная система модульного строительства может быть отнесена к не имеющим опыта применения на территории Российской Федерации конструкциям (по новым техническим решениям или строительным технологиям), которая включена в «Перечень новых материалов, изделий, конструкций и технологий, подлежащих проверке и подтверждению пригодности для применения в строительстве в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1997 г. № 1636», утвержденный постановлением Госстроя России от 01 июля 2002 г. № 76 «О Порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве».

Вместе с тем, согласно п.3.1 указанного Перечня, подтверждение пригодности продукции необходимо, если ее надежность не может быть подтверждена методами расчета и проектирования, принятыми нормативными документами.

Из представленной информации следует, что разработка и проектирование указанной продукции осуществлены с учетом требований действующих в области строительства нормативных документов, в связи с чем, по мнению ФАУ «ФЦС», подтверждение пригодности системы модульного строительства техническим свидетельством Минстроя России не требуется.

Директор

Д.В.Михеев